

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU**

CNPJ: 29.115.458/0001-78                      Telefone: 22222778980  
RUA PADRE ANCHIETA, 234  
C.E.P.: 28860-000   - Casimiro de Abreu - RJ

**PREGÃO PRESENCIAL**  
**Nr.: 22/2023 - PR**

**Processo Administrativo:**            5592/2022  
**Processo de Licitação:**            5592/2022  
**Data do Processo:**                 17/03/2023

**ANEXO IV**

Folha: 1

<b>Condições de Pagto:</b> Conforme Condições <b>Forma de Reajuste:</b> <b>Validade da Proposta:</b> <b>Prazo Entrega/Exec.:</b> Conforme Condições <b>Local de Entrega:</b> Conforme Condições - -	<b>Dotações:</b>
<b>Objeto da Licitação:</b> Instalação de Transformador de Energia na Escola Municipal Padre Pedro dos Santos Silva, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Instrumento.	Forneceremos os materiais e/ou serviços solicitados nas condições e preços especificados.
<b>Observações:</b>	<u>Carimbo do CNPJ do Fornecedor</u>
	----- Assinatura e Carimbo do Fornecedor

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	1,000	SV	Serviço de Instalação de transformador de energia modelo - Transformador trifásico de 150KVA, tensão primária de 13,8 KV e tensão secundária 220/127V, a óleo isolante, conforme ABNT Norma 5440. Padrão ENEL Rio Especificações Técnicas – Potencia nominal: 150KVA; Tensão Primária: 13,8 KV; Derivações: 10,2/ 10,5/ 11,4/ 12,0/ 12,6/ 13,2/ 13,8; Ligação do enrolamento primário: triângulo NBI: 95KV; Tensão Secundária: 220/127V; Ligação do enrolamento secundário: estrela; Neutro aterrado: sim; Número de fases: 3 (três); Frequência: 60HZ; Refrigeração: Óleo isolante tipo B; Posição dos terminais de AT: Superior; Posição dos terminais de BT: Lateral; (654-01-4765)	17.643,33	_____	_____	_____
Total:				17.643,33	_____	_____	_____

**Total por Extenso:** ( \_\_\_\_\_ )

Casimiro de Abreu, 17 de Março de 2023