

Assunto: Re: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO TP 006/2023
De: obras@casimirodeabreu.rj.gov.br
Data: 21/06/2023 18:11
Para: Licitação PMCA <cplcasimirodeabreurj@gmail.com>
CC: sanferconstrucoesengenharia@hotmail.com

Ilustríssimo Senhor Presidente da Comissão de Licitação,

Assunto: Esclarecimento sobre a TP nº 06/2023
Empresa Solicitante: SANFER CONSTRUÇÕES LTDA

Esclarecimento sobre um dos itens de relevância técnica:

- Fornecimento e assentamento de tubos de pvc, com junta elástica, para coletor de esgoto com Ø 200mm;

Será aceito tubo com diâmetro inferior ou somente igual ou superior a 200mm?

Resposta: Serão aceitos os itens de fornecimento e assentamento de tubos de pvc, com junta elástica, para coletor de esgoto com Ø 150mm ou superior.

Att.
Vitor Stutz Pinto
Eng. Civil
Matr. 2633

De: "Licitação PMCA" <cplcasimirodeabreurj@gmail.com>
Para: obras@casimirodeabreu.rj.gov.br
Cc: sanferconstrucoesengenharia@hotmail.com
Enviadas: Quarta-feira, 21 de junho de 2023 11:56:26
Assunto: Fwd: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO TP 006/2023

Prezados,

Encaminho o presente, para que sejam elucidados os esclarecimentos solicitados pela empresa SANFER CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA.
Att.,

Débora Aguiar - CPL

----- Forwarded message -----

De: SANFER CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA
<sanferconstrucoesengenharia@hotmail.com>

Date: qua., 21 de jun. de 2023 às 11:28

Subject: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO TP 006/2023

To: cplcasimirodeabreurj@gmail.com <cplcasimirodeabreurj@gmail.com>

Prezados;

Seguem em anexo minha solicitação de Esclarecimento, referente ao Edital TP 006/2023.

Grato;

Lélio Junior;